





Tömbalap konszignáció				
Jel	Méret (m)	Fs.:	As.:	Db.
A1	1,10 x 1,10	-0,20	-1,43	1
A2	0,60 x 0,60	-0,45	-1,43	4
A3	0,80 x 1,50	-0,53	-1,43	2
A3*	0,80 x 1,50	-0,53	~-1,43	2

"A3**" alapozási síkja a meglévő
épület alapozási síkjával megegyező.
"A3**", "A3" tömbalapok
betonminősége: C25/30-XC2-16-F2




Sarokvasak


Alaprajon (S1)-gyel Alaprajon (S2)-gyel
jelölt helyeken:



Alaprajon (S3)-gyel
jelölt helyeken:



Földszinti szerkezetek kitűskézése



Általános rétegrend

- 20 cm építész réteg
- 8 cm aljzatbeton
- 15 cm (10+5) ágyazati réteg
(zúzottkő vagy darált beton)
(5 cm a kiékelő réteg)

Megjegyzések

- Földszint padlóvonal: ±0,00 mRl
- Terepszint: -0,32 mRl
- Kitűzés építész terv szerint!
- Betonminőség : szerelőbeton: C 8/10-XX(H)-24-F1
sávalap és „A1”, „A2” tömbalapok: C 16/20-X0b(H)-24-F2
alépitményi vasbeton és „A3*”, „A3**” tömbalapok : C 25/30-XC2-16-F2
- Betonacél minőség: B500B
- Betontakarás: 4 cm
- Betonvasak toldási hossza: 40- szer vasátmérő
- Betonvasak toldása eltolt keresztmetszetben.
- Az alapok alapozási síkját a kiemelés során kell pontosítani, minden esetben le kell vinni a teherbíró talajba, de minimum -1,43 m-es szintre.
- A tömörített ágyazati rétegek kialakítása: 10 + 5 = 15 cm-es zúzottkő vagy darált beton (az 5 cm a kiékelő réteg).
- Pillértüskéket, sarokvasakat betonozás előtt el kell helyezni!
- Talpgerendák, talpkoszorúk hosszvasait a csatlakozó vb. szerkezetekbe be kell nyújtani.
- Gépeszeti vezetékek védőcsöveit betonozás előtt el kell helyezni a szakági tervek alapján.
- Kapcsolódó tervek: S-2; S-2/1; S-3

BALOGH és TÁRSA
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
baloghस्था@gmail.com
6000 KECSKEMÉT
Gázló u. 26. sz.
TEL.: 76/411-159

Szentkirály, Kossuth utca 7 (HRSZ.: 115)
Ifjúsági Otthonház

Alapozási terv

Tervező:
Balogh János /T / 03-0007/
Balogh Jánosné /T / 03-0008/

Társtervező:
Ifj. Balogh János

Dátum:

2025. 02.

Lépték:
M=1:50
M=1:25

Térület:
668 x
574

Rajzszám:

S - 1